

Biała Podlaska dn. 14.02.2023 r.

IN.1.5142. 35.1 .2023

**Parafia rzymskokatolicka
pw. Trójcy Przenajświętszej
21-230 Sosnowica**

W nawiązaniu do wniosku Parafii rzymskokatolickiej pw. Trójcy Przenajświętszej w Sosnowicy z dn. 30.01.2023 r. /data wpływu 01.02.2023 r./ w sprawie zaopiniowania „Programu prac konserwatorskich przy elewacji wież (dzwonnice) przykościelnych i parkanu wokół kościoła Parafii rzymskokatolickiej pw. Trójcy Przenajświętszej w Sosnowicy” opracowanego przez Janusza Wymiatała, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w Białej Podlaskiej pozytywnie opiniuje w/w projekt koncepcyjny, z uwagami jak niżej:

- wyklucza się wymianę czapki na betonową nad cokolem ogrodzenia od frontu;
- wyklucza się całkowitą wymianę tynków na ogrodzeniu – dopuszcza się założenie w projekcie wymiany tynków max do 70 %;
- należy dookreślić miejsce montażu odzyskanej dachówki tj. na kapliczkach w murze oraz, w zależności od ilości zachowanych dachówek, na części muru ogrodzeniowego;
- tynk wykończeniowy powinien posiadać ziarnistość charakterystyczną dla tynków wapiennych, należy wykluczyć wykończenie gładzią szpachlową;
- kolorystyka elewacji dzwonnicy i muru ogrodzenia oraz drzwi i żaluzji w dzwonnicach powinna nawiązywać do kolorystyki kościoła;
- remont ogrodzenia powinien obejmować usunięcie nadmiaru ziemi przy ogrodzeniu od strony cmentarza w celu przywrócenia pierwotnego poziomu posadowienia muru od strony cmentarza parafialnego, wykonanie korytka odwadniającego, z odprowadzeniem wody opadowej poza teren cmentarza oraz wykonanie izolacji pionowej fundamentów tej części muru.

Na wykonanie w/w robót budowlanych należy uzyskać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków. Do wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych należy dołączyć projekt budowlany inwestycji.

Z up. Lubelskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

mgr inż. arch. Andrzej Bojczuk
Kierownik Delegatury w Białej Podlaskiej

Otrzymuje:
1. Adresat