

Sosnowica, dnia 24.01.2018r.

Zamawiający:

GMINA SOSNOWICA

21-230 Sosnowica, ul. Spokojna 10

tel. / fax. 82- 59-12-152, 59-12-145

e-mail: sosnowica@sosnowica.pl,

strona: www.sosnowica.pl, www.ugsosnowica.bip.lubelskie.pl

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „**Termomodernizacja Zespołu Szkół Publicznych w Sosnowicy**”

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Witam

Proszę o dopuszczenie dwóch alternatywnych rozwiązań. W projektach do ocieplenia stropodachów wentylowanych wykorzystana jest wełna mineralna, w związku z tym jako izolację proponujemy materiał celulozowy, instalowany za pomocą wdmuchu.

Parametry materiału:

Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D = 0,037 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$

Klasa reakcji na ogień B-s2, d0 (spełnia wymogi § 216 ust. 2 pod względem nierozprzestrzeniania ognia elementów budynków dla ZL I-V Dz.U. 2017 r. Poz. 2285 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie)

Odporność biologiczna: brak rozwoju grzybów, pleśni i insektów

Współczynnik oporu dyfuzyjnego 1-2

Oporność właściwa przepływu powietrza $r \geq 6 \text{ kPa}\cdot\text{s/m}^2$

Ciepło właściwe $c 2,15 \text{ kJ/(kg}\cdot\text{K)}$

Wilgotność normalna 7%

Gęstość objętościowa Isofloc F 25 kg/ m³ - stropodachy

Isofloc F posiada certyfikat CE, Europejską Aprobatację Techniczną, atest higieniczny nature plus.

Wymiana stolarki okiennej:

Aktualna instrukcja ITB z 2016 roku, mówi że system połączenia okien z murem powinien składać się z 3 warstw (taśm paroszczelnych, pianki oraz taśm lub kitów paro przepuszczalnych). W związku z tym proszę o dopuszczenie do montażu wiatro i wodoszczelnych taśm Siga Fentrim.

W przypadku negatywnej odpowiedzi proszę o prawne uzasadnienie, z jakich powodów materiał nie może być wykorzystany.

Wyjaśnienie nr 1:

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, w tym zastosowanie wdmuchiwanego materiału celulozowego pod warunkiem uzyskania współczynnika przenikalności U określonego w projekcie co wykonawca wykaże w stosownych wyliczeniach, oraz zaproponuje rozwiązania użytkowe poddaszy zbliżone jak przy zastosowaniu wełny (poddasza posiadają drewnianą tradycyjną więźbę dachową z możliwością wejścia na stropy).

Użyty materiał musi spełniać wymogi dotyczące posiadanych certyfikatów, aprobat itp.

Wójt Gminy
/- / *Krystyna Jaśkiewicz*